

Codice di identificazione del prodotto
Identification product code

FG16OM16AM16 0,6/1 KV

Tipo e lotto di produzione secondo quanto indicato sul cavo o cartellino identificativo
Type and batch as indicated on cable or label

Uso previsto

Intended use

Cavo per Strumentazione in costruzioni ed altre opere di Ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.
Instrumentation Cable in buildings and other civil engineering works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Fabbricante
Manufacturer

SENSITHERM Srl Srl
Via E. Berlinguer, 15 Fraz. Colnago
20872 Cornate d'Adda MB Italy

Ente Certificatore
Notified body

2479 - LS Fire Srl

Rapporto di classificazione n°
Classification report n°

LSFIRE / E00908 + C 00485

Sistema di valutazione
System

AVCP 1+

Classe di reazione al fuoco
Declared performance

Cca - s1b,d1,a1

Sostanze pericolose
Dangerous substances

Nessuna
None

Norma Armonizzata
Harmonized standard

EN 50575:2014/A1:16

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

Questa dichiarazione di prestazione è redatta in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the of declared performances.

This declaration of performance is issued in accordance with (EU) N° 305/2011 Regulation, under the sole responsibility of the manufacturer identified above .

Colnago, 03/07/2018

Firmato a nome e per conto del produttore da
Signed for and on behalf of the manufacturer by

Manrico Turri

