



Spettabile

SENSITHERM S.r.l.

Via E. Berlinguer, 15 Fraz Colnago

Data, 04 Novembre 2020

RP n° **538-B^{Suppl.1}/2020**

Rif. Ns. Offerta n.1008 del 08.10.2020

20872 Cornate d'Adda (MB)

Camp. ricevuto il 23.10.2020 Data inizio prove: 26.10.2020 Data fine prove: 03.11.2020 Pag. 1 di 1

RAPPORTO DI PROVA

Oggetto: PROVE FISICO MECCANICHE SU UNA CAMPIONATURA DI CAVO ELETTRICO DENOMINATO "RTG180HM16 2X2.5".

Campione**RTG180HM16 2X2.5**Metodi di provaResistenza all'impatto a -35 °C

esito

nessuna rottura


IEC 60811-506:2012

Il campionamento è stato eseguito a cura del Committente.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.

L' OPERATORE



L. Lamboglia

IL DIRETTORE



F. Negroni