

CPR TABELLA DI CORRELAZIONE

LUOGHI DI IMPIEGO	LIVELLO DI RISCHIO	DESIGNAZIONE CPR	CLASSE DI PRESTAZIONE
- AERO-STAZIONI - STAZIONI FERROVIARIE - STAZIONI MARITTIME – METROPOLITANE - GALLERIE STRADALI di lunghezza superiore ai 500mt, FERROVIE superiori ai 1000mt.	ALTO	FG18OM16 0,6/1Kv	B2ca-s1a, d1, a1
- STRUTTURE SANITARIE – CASE DI RIPOSO con oltre 25 posti letto – LOCALI DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO in genere impianti e centri sportivi, palestre sia di carattere pubblico che privato – ALBERGHI – PENSIONI – MOTEL – VILLAGGI ALBERGO – RESIDENZE TURISTICO - ALBERGHIERE - STUDENTATI – VILLAGGI TURISTICI – ALLOGGI AGRITURISTICI – OSTELLI per la gioventù, RIFUGI ALPINI – BED & BREAKFAST – DORMITORI – SCUOLE – ASILI NIDO – LOCALI adibiti ad esposizione, vendita, fiere - AZIENDE ED UFFICI con oltre 300persone presenti – EDIFICI destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24mt. – BIBLIOTECHE – ARCHIVI – MUSEI – GALLERIE – ESPOSIZIONI - MOSTRE	MEDIO	FG16OM16 0,6/1Kv	Cca-s1b, d1, a1

- EDIFICI destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24mt., SALE D'ATTESA, BAR, RISTORANTI, STUDI MEDICI	BASSO (posa a fascio)	FG16OR16 0,6/1Kv	Cca-s3, d1, a3
- ALTRE ATTIVITA' installazione non previste negli edifici di cui sopra e dove non esiste rischio di incendio e pericolo per persone o cose	BASSO (posa singola)	FR2OR 450/750V	Eca